

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目环境保护设施纳入了工程可行性研究和施工图设计方案，环境保护设施的设计符合环保设计规范的要求。本项目为现河采油厂钻井、作业废液处理站建设工程，位于东营市东营区六户镇王岗采出水处理站内。新建作业废液处理站设计处理规模为15m³/h，采用“机械破胶+絮凝沉降”工艺，作业废液经处理满足王岗采出水处理站采出水处理系统的进水指标后，全部输送至王岗采出水处理站采出水处理系统。主要工程内容包括新建1座废液接收池（分3格，分别用于接收钻井废液、酸化废液、压裂废液）、污泥分离池、1套15m³/h一体化废液处理装置等；同时配套结构、电气、自控、暖通等工程。经调查，具体环境保护设施主要有对施工现场设置围挡和洒水降尘，使用低噪声施工设备以及施工过程中采取的相应生态保护措施等，环评和可研阶段的环保投资概算为844.92万元，占总投资的100%；实际环保投资为823万元，占总投资的100%，本项目为废水处理项目，环保投资占比为100%。

1.2 设计、施工简况

本项目在施工的过程中，严格按照设计的要求将环保设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都有一定的保证；施工单位严格按照合同中要求，落实了环境影响报告及“东环东分建审[2016]193号”文中提出的生态保护工程和污染防治措施。

1.3 验收过程简况

本项目验收过程见表1。

表1 竣工环境保护验收过程一览表

项目名称	程序流程	时间节点
现河采油厂钻井、作业废液处理站建设工程竣工环境保护验收调查报告表	竣工时间	2021年4月10日
	调试期公示时间	2021年4月10日
	调试起止日期	2021年4月12日~7月26日
	委托时间	2021年4月13日
	现场踏勘、调查时间	2021年4月26日
	检测时间	2021年5月10日~5月11日
	自主验收时间	2021年7月1日

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

2.1.1 环境管理机构设置

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂认真落实环境保护工作责任制，设置了 QHSSE 委员会，负责组织、领导、协调采油厂环境保护工作，对重大环境保护工作作出决策。

各单位设立环保管理机构，主要生产单位配备一定数量的专职环保管理人员，其他单位配备专职或兼职环保管理人员，按中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂要求开展环境保护管理工作。

在施工期，项目管理部门设置专门的环保岗位，配备一名环保专业人员，负责监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与环保、土地等部门的关系，以及负责有关环保档、技术资料的收集建档。由项目经理部委托工程监理单位，监督设计单位和施工单位具体落实环保措施的实施。

在生产运营期，由中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂 QHSSE 委员会统一负责本项目的环保管理工作，在站场内设置专职环保员，负责环保档和技术资料的归档，协助有关环保部门进行环保工程的验收，负责运营期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。

2.1.2 环境风险防范措施

本项目企业采取以下风险防范措施：本项目配备有消防栓、灭火器等消防设施。中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂已编制《中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂突发环境事件应急预案》，并在东营市生态环境局东营区分局备案，备案编号：370502-2020-142-M。

2.1.3 关于“环评批复中提出的其他要求”落实情况

“环评批复中提出的其他要求”落实情况见表 2。

表 2 环评批复中提出的其他要求落实情况

序号	环评批复中提出其他要求要求	落实情况
1	进一步加强项目环境事故防范和应急管理工作。要按照环境保护部《突发环境事件应急预案暂行管理办法》(环发(2010)113号)要求，结合项目环境风险因素，制订有针对性的污染事故应急预案并定期进行演练，配备防火和防污染应急设备，强化环境风险防范和应急管	经调查，加强项目环境事故防范和应急管理工作。企业已按照环境保护部《突发环境事件应急预案暂行管理办法》(环发(2010)113号)要求，结合项目环境风险因素，已编制《中国石油化工股份有限公司

	理，杜绝突发性污染事件的发生。	胜利油田分公司现河采油厂突发环境事件应急预案》，并在东营市生态环境局东营区分局备案，备案编号：370502-2020-142-M，并定期进行演练。
--	-----------------	---

2.1.4 环境监测计划

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂已于 2020 年 7 月 17 日申领排污许可证，排污许可证编号为 913705008647311937001U，并于 2020 年 11 月 13 日进行变更，企业严格执行排污许可证要求，并定期进行检测。

3 整改工作情况

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂于 2021 年 7 月 1 日组织验收工作组对现河采油厂钻井、作业废液处理站建设工程验收调查报告表进行了审查，并对项目现场进行了检查，提出了报告修改意见。会后，建设单位及验收调查报告编制单位对报告内容进行了完善，完善内容已反馈与会专家并得到认可。