

中国石化集团胜利石油管理局有限公司电力分公司 110kV 万桥线原油库支线建设工程竣工环境保护验收意见

2022年12月16日，中国石化集团胜利石油管理局有限公司电力分公司在东营组织召开了110kV万桥线原油库支线建设工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：环评单位、验收报告编制单位、设计单位、施工单位、建设单位有关代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本工程输电线路位于山东省东营市东营区境内。本工程新建110kV输电线路长度约5.92km，其中单回架空线路长度5.84km，地下电缆长度为0.08km。工程总投资996.26万元，其中环保投资26万元，占总投资的2.61%。

2、建设过程及环保审批情况

1) 2022年4月，山东核辐环保技术有限公司编制完成了《中国石化集团胜利石油管理局有限公司电力分公司110kV万桥线原油库支线建设工程环境影响报告表》；

2) 2022年4月，在中国石化胜利油田网站对该项目的环境影响评价情况进行了网上公示；

3) 2022年5月27日，东营市生态环境局以“东环东分辐表审（2022）02

号”文件批复了该工程环境影响评价报告表；

4) 2022年5月31日，本项目开工建设；

5) 2022年10月18日，本项目完成建设，实际建设内容不存在重大变动。并在中国石化胜利油田网站对该工程的竣工日期和调试起止日期进行了网上公示，并同步委托山东易川检测技术有限公司承担本项目竣工环境保护验收调查报告的编制工作；

6) 2022年11月18日，本项目投入试运行；

7) 2022年11月28日，对本项目进行了调查工作，并制定了验收调查方案；

8) 2022年12月2日，开展了本项目环境现状监测工作；

9) 2022年12月12日，山东易川检测技术有限公司完成本项目竣工环境保护验收调查报告的编制工作。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

二、工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84号），本工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求落实污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程声环境和电磁环境均符合相关标准要求；输电线路正常运行时不产生工业废水和固体废物，对周围环境影响很小；已制定环境风险应急预案，环境风险控制措施可行。

五、验收结论

110kV 万桥线原油库支线建设工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意 110kV 万桥线原油库支线建设工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众宣传及警示标识工作。

中国石化集团胜利石油管理局
有限公司电力分公司

2022 年 12 月 16 日



中国石化集团胜利石油管理局有限公司

110kV 万桥线原油库支线建设工程竣工环境保护验收

验收工作组意见

- 1: 完善工程施工期废水、固废的环境影响调查;
- 2: 修改完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表;
- 3: 补充其他要说明的事项。

建设项目竣工环境保护验收成员表

项目名称: 110kV 万桥线原油库支线建设工程

日期: 2022年12月16日

验收组		姓名	单位	签名	联系方式	
组长	建设单位	杨建	电力分公司安全QHSE管理部	杨建	13589978519	
成员	验收报告编制单位	胡文龙	山东昂川检测技术有限公司	胡文龙	13287306089	
	设计单位	赵辉	中石化石油工程设计有限公司	赵辉	16688151689	
	施工单位	张双河	胜利油田瑞祥电气有限公司	张双河	15020595263	
	环评单位	宿对希	山东核福环保技术有限公司	宿对希	15305460088	
	技术专家	个拔	李环环	李环环	李环环	18678640155
		靳纪伟	胜利发电厂	靳纪伟	靳纪伟	13506369081
		张磊	新能沂开分中	张磊	张磊	1866138385
	其他	李车进	安全(QHSE)管理部	李车进	13963352939	

臺灣省立圖書館藏書目錄

民國三十三年一月一日至三十三年十二月三十一日止

122844841	林文慶	林文慶
122844842	林文慶	林文慶
122844843	林文慶	林文慶
122844844	林文慶	林文慶
122844845	林文慶	林文慶
122844846	林文慶	林文慶
122844847	林文慶	林文慶
122844848	林文慶	林文慶
122844849	林文慶	林文慶
122844850	林文慶	林文慶

中国石化集团胜利石油管理局有限公司

110kV 万桥线原油库支线建设工程竣工环境保护验收

验收工作组意见修改说明

1: 完善工程施工期废水、固废的环境影响调查;

修改说明: 本工程施工程产生施工废水用于场地降尘和混弄土养护, 产生的生活污水排入当地市政污水处理系统; 施工期产生的建设垃圾全部由本工程回用。

2: 修改完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表;

修改说明: 修改了登记表中环评审批情况, 核实完善了登记表中其他特征污染物的描述和内容。

3: 补充其他要说明的事项。

修改说明: 无其他说明事项。

验收工作组意见复核 (专家签字):

付子

李心华

唐振宇

