

中国石油化工股份有限公司 胜利油田分公司河口采油厂自行监测方案

**胜利油田分公司河口采油厂（滨州油区）
2025 年 11 月**

1 企业情况

1.1 企业基本情况

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂位于山东省东营市河口区，所属行业为陆地石油气开采，排污许可证状态为简化管理，主要污染物类别包括废气、工业固废、噪声。

表 1 企业基本情况

企业名称	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂		
地址	东营市河口区黄河路 91 号		
注册类型	股份有限公司分公司 (上市)	企业规模	大型
所在地经度	118. 54025	纬度	37. 8855
法人代表	魏新辉	统一社会信用代码	91370500864731206W
联系人	白雪松	邮政编码	257200
所属行业	石油和天然气开采业	投运时间	1972
排污许可证状态	已办理	类别	简化管理
主要污染物类别	废气、工业固废、噪声		

1.2 生产信息基本情况

河口采油厂隶属于中国石化胜利油田分公司，成立于 1972 年，地处渤海之滨、黄河北岸，所辖油区横跨利津县、无棣县、河口区、沾化区、北海新区、黄河三角洲自然保护区等“两县四区”，实际勘探面积 3800 平方公里。目前管辖着渤南、埕东等 14 个油田，共有联合站、接转站场、采油井场、注水井场等 4 种地块类型。整体呈现油田多、分布散、地面复杂的特点，探明地质储量 5.6 亿吨，动用地质储量 5.29 亿吨，标定采收率 24.6%。旗下共有原油联合站 6 座，接转站 14 座，原油产量达 185.58 万吨/年。

滨州油区现有加热炉 207 台，其中联合站有加热炉 3 台，采油现场有加热炉 204 台。采出水处理设施 2 套，均为固定集中式处理装置，采出水处理达标后回注，不外排，现有地下水监测井 8 口。

2 废气、废水和噪声监测（污染源监测）

2.1 废气监测

2.1.1 有组织废气

加热炉烟气监测主要包括 NO_x、颗粒物、SO₂、林格曼黑度等 4 项指标；加热炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/2374-2018)。

表 2 有组织废气监测

类别	场所	标准名称及级(类)别	监测因子	标准值
锅炉废气	锅炉排口	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB 37/2374—2018)	颗粒物	10mg/m ³
			二氧化硫	50mg/m ³
			氮氧化物	100mg/m ³
			烟气黑度 (林格曼黑度, 级)	<1

(1) 有组织废气监测点位及示意图

监测点位示意图详见图 1。



图 1 有组织废气监测点位图

企业自行监测点位基本信息如下表所示：

表 3 河口采油厂有组织废气监测点位基本信息表

序号	站所(井场)	GPS 坐标		点位名称	额定 出力 (MW)	点位 类别	备注
1	采油管理四区 94#计量站	118. 583 421	37. 9380 34	采油管理四区注采 401 站 94#站大卡炉 (1#)排放口	0. 5	手动	2026 年检 测计 划
2	采油管理四区 94#计量站	118. 583 421	37. 9380 34	采油管理四区注采 401 站 94#站大卡炉 (2#)排放口	0. 25	手动	已检 测
3	采油管理四区渤页 7HF 井场	118° 35' 10. 93"	37° 57' 8. 53"	采油管理四区注采 401 站渤页 7 加热炉排放口	0. 5	手动	2026 年检 测计 划
4	采油管理六区计量站	118° 18' 30"	37° 51' 30"	六区注采 604 站 51 号泵站加热炉 (东)	0. 8	手动	2026 年检 测计 划
5	采油管理六区接转站	118° 18' 30"	37° 51' 30"	六区注采 604 站 51 号泵站加热炉 (西)	0. 8	手动	2026 年检 测计 划
6	采油管理八区义东 8-X4C 井场	118° 29' 36"	37° 55' 33"	管理八区注采 805 站义东 8-X4C 井组 加温炉水套炉排 放口	0. 4	手动	已检 测
7	采油管理十区 10#站	118° 13' 58"	38° 03' 40"	10#站来油加热炉	0. 05	手动	

8	采油管理十 区 1001 队部 采暖	118° 12' 18"	38° 03' 47"	1001 队部采暖加 热炉	0.8	手动	2026 年检 测计 划
9	采油管理十 区 1004 队部 采暖	118° 08' 28"	38° 04' 13"	1004 队部采暖加 热炉	0.8	手动	2026 年检 测计 划
10	采油管理十 区 12#计量站	118° 11' 34"	38° 04' 50"	12#计量站加热炉	0.05	手动	已检 测
11	采油管理十 区 13#计量站	118° 10' 51"	38° 04' 41"	13#计量站加热炉	0.23	手动	
12	采油管理十 区 16#计量站	118° 09' 45"	38° 05' 11"	16#计量站加热炉	0.8	手动	2026 年检 测计 划
13	采油管理十 区 16#站掺水 炉	118° 09' 45"	38° 05' 11"	16#站掺水炉	0.05	手动	已检 测
14	采油管理十 区 18#计量站	118° 09' 21"	38° 05' 35"	18#计量站加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
15	采油管理十 区 20#计量站	118° 08' 41"	38° 04' 00"	20#计量站加热炉	0.05	手动	已检 测

16	采油管理十区 22#计量站	118° 08' 48"	38° 04' 28"	22#计量站干线加热炉	0.8	手动	2026年检 测计划
17	采油管理十区 22#计量站	118° 08' 48"	38° 04' 28"	22#计量站掺水加热炉	0.08	手动	已检 测
18	采油管理十区 24#计量站	118° 11' 04"	38° 03' 38"	24#计量站加热炉	0.23	手动	
19	采油管理十区 24#站掺水炉	118° 10' 54"	38° 03' 45"	24#站掺水炉	0.05	手动	
20	采油管理十区 25#计量站	118° 10' 31"	38° 04' 08"	25#计量站加热炉	0.08	手动	2026年检 测计划
21	采油管理十区 26#计量站	118° 08' 59"	38° 05' 29"	26#计量站加热炉	0.08	手动	2026年检 测计划
22	采油管理十区 4#桥头	118° 10' 49"	38° 0' 14"	4#桥头	0.05	手动	
23	采油管理十区 7#计量站	118° 12' 18"	38° 03' 46"	7#计量站加热炉	0.23	手动	

24	采油管理十区 DBD10-X13 井场	118° 14' 21"	38° 03' 40"	DBD10-X13 加热炉	0.05	手动	
25	采油管理十区 DBD10-X5 井场	118° 13' 16"	38° 04' 07"	DBD10-X5 加热炉	0.05	手动	已检测
26	采油管理十区 DBD65-11 井场	118° 12' 54"	38° 07' 42"	DBD65-11 加热炉	0.05	手动	
27	采油管理十区 DBD65-12 井组	118° 13' 27"	38° 07' 45"	DBD65-12 加热炉	0.05	手动	
28	采油管理十区 DBD65-1 井场	118° 12' 28"	38° 07' 25"	DBD65-1 加热炉	0.05	手动	
29	采油管理十区 DBD65-21 井场	118° 12' 32"	38° 06' 50"	DBD65-21 加热炉	0.05	手动	
30	采油管理十区 DBD65-4 井场	118° 12' 42"	38° 07' 22"	DBD65-4 加热炉	0.05	手动	
31	采油管理十区 DBD65-50 井场	118° 11' 14"	38° 07' 45"	DBD65-50 加热炉	0.05	手动	

32	采油管理十 区 DBD65-5 井场	118° 12' 02"	38° 07' 28"	DBD65-5 加热炉	0.05	手动	
33	采油管理十 区 DBD65-7 井场	118° 12' 11"	38° 07' 31"	DBD65-7 加热炉	0.05	手动	
34	采油管理十 区 DBD65-8 井场	118° 12' 11"	38° 07' 31"	DBD65-8 加热炉	0.05	手动	
35	采油管理十 区 DBD65-X54 井场	118° 11' 10"	38° 07' 58"	DBD65-X54 加热炉	0.05	手动	
36	采油管理十 区 DBD65-X57 井场	118° 11' 23"	38° 08' 09"	DBD65-X57 加热炉	0.05	手动	
37	采油管理十 区 DBD65-x72 井场	118° 10' 26"	38° 08' 29"	DBD65-x72 加热炉	0.05	手动	
38	采油管理十 区 DBD65 井 场	118° 13' 08"	38° 07' 52"	DBD65 加热炉	0.05	手动	
39	采油管理十 区 DBDB10-12 井场	118° 11' 38"	38° 04' 25"	DBDB10-12 加热炉	0.05	手动	

40	采油管理十 区 DBDB10-20 井场	118° 10' 24"	38° 05' 04"	DBDB10-20 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
41	采油管理十 区 DBDB10-26 井场	118° 10' 08"	38° 05' 34"	DBDB10-26 加热炉	0.08	手动	
42	采油管理十 区 DBDB10-27 井场	118° 09' 31"	38° 05' 35"	DBDB10-27 井场加 热炉	0.05	手动	
43	采油管理十 区 DBDB10-7 井场	118° 12' 11"	38° 03' 59"	DBDB10-7 加热炉	0.05	手动	
44	采油管理十 区 DBDB10-9 井场	118° 11' 58"	38° 04' 09"	DBDB10-9 加热炉	0.05	手动	
45	采油管理十 区 DBDB10G16 井场	118° 11' 10"	38° 04' 43"	DBDB10G16 加热炉	0.05	手动	
46	采油管理十 区 DBDB10-X23 井场	118° 10' 23"	38° 05' 12"	DBDB10-X23 井场 加热炉	0.05	手动	
47	采油管理十 区 DBDB10-X25 井场	118° 09' 43"	38° 05' 28"	DBDB10-X25 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划

48	采油管理十 区 DBDB10-X5 井场	118° 12' 11"	38° 03' 50"	DBDB10-X5 加热炉	0.05	手动	
49	采油管理十 区 DBDB10-X71 井场	118° 12' 05"	38° 03' 55"	DBDB10-X71 加热 炉	0.05	手动	
50	采油管理十 区 DBDB11-14 井场	118° 11' 16"	38° 04' 29"	DBDB11-14 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
51	采油管理十 区 DBDB11-16 井场	118° 11' 05"	38° 04' 39"	DBDB11-16 加热炉	0.05	手动	
52	采油管理十 区 DBDB11-18 井场	118° 10' 53"	38° 04' 50"	DBDB11-18 加热炉	0.05	手动	
53	采油管理十 区 DBDB11-24 井场	118° 09' 51"	38° 05' 18"	DBDB11-24 单井加 热炉	0.05	手动	
54	采油管理十 区 DBDB11-25 井场	118° 09' 43"	38° 05' 21"	DBDB11-25 单井加 热炉	0.05	手动	
55	采油管理十 区 DBDB11-71 井场	118° 12' 01"	38° 03' 51"	DBDB11-71 加热炉	0.05	手动	

56	采油管理十 区 DBDB11-9 井场	118° 11' 57"	38° 04' 09"	DBDB11-9 加热炉	0.05	手动	
57	采油管理十 区 DBDB12-12 井场	118° 11' 26"	38° 04' 14. 0 337"	DBDB12-12 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
58	采油管理十 区 DBDB12-16 井场	118° 10' 56. 5 452"	38° 04' 33. 6 233"	DBDB12-16 加热炉	0.05	手动	
59	采油管理十 区 DBDB12-18 井场	118° 10' 45. 7 681"	38° 04' 45. 6 431"	DBDB12-18 加热炉	0.05	手动	
60	采油管理十 区 DBDB12-20 井场	118° 10' 33. 0 268"	38° 04' 56. 7 429"	DBDB12-20 加热炉	0.05	手动	
61	采油管理十 区 DBDB12-4 单井	118° 12' 18. 9 514"	38° 03' 31. 7 196"	DBDB12-4 加热炉	0.05	手动	
62	采油管理十 区 DBDB12-71 井场	118° 11' 55. 5 648"	38° 03' 46. 4 324"	DBDB12-71 加热炉	0.05	手动	
63	采油管理十 区 DBDB12-7 井场	118° 11' 57. 7 753"	38° 03' 50. 0 771"	DBDB12-7 加热炉	0.05	手动	

64	采油管理十 区 DBDB12-9 井场	118° 11' 45. 9 845"	38° 03' 58. 6 445"	DBDB12-9 加热炉	0.05	手动	
65	采油管理十 区 DBDB12-X23 井场	118° 09' 57"	38° 05' 11"	DBDB12-X23 加热 炉	0.05	手动	
66	采油管理十 区 DBDB12-X31 井场	118° 09' 10"	38° 05' 38"	DBDB12-X31 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
67	采油管理十 区 DBDB12-X34 井场	118° 09' 59"	38° 05' 53"	DBDB12-X34 加热 炉	0.05	手动	已检 测
68	采油管理十 区 DBDB13-11 井场	118° 11' 26. 9 098"	38° 04' 04. 7 439"	DBDB13-11 加热炉	0.05	手动	
69	采油管理十 区 DBDB13-1 井场单井	118° 12' 32. 5 160"	38° 03' 13. 2 340"	DBDB13-1 井场加 热炉	0.05	手动	
70	采油管理十 区 DBDB13-20 井场	118° 10' 28. 5 491"	38° 04' 51. 1 355"	DBDB13-20 加热炉	0.05	手动	
71	采油管理十 区 DBDB13-6 井场	118° 11' 57. 8 703"	38° 03' 39. 4 241"	DBDB13-6 加热炉	0.05	手动	

72	采油管理十 区 DBDB13-X22 井场	118° 09' 58"	38° 05' 02"	DBDB13-X22 加热 炉	0.05	手动	
73	采油管理十 区 DBDB14-10 井场	118° 11' 14. 8 731"	38° 03' 57. 7 126"	DBDB14-10 加热炉	0.05	手动	已检 测
74	采油管理十 区 DBDB14-26 井场	118° 09' 23"	38° 05' 10"	DBDB14-26 加热炉	0.05	手动	
75	采油管理十 区 DBDB14-6 单井	118° 11' 51. 4 897"	38° 03' 33. 6 429"	DBDB14-6 加热炉	0.05	手动	
76	采油管理十 区 DBDB14-X15 井场	118° 10' 31. 6 042"	38° 04' 36. 1 552"	DBDB14-X15 加热 炉	0.05	手动	
77	采油管理十 区 DBDB14-X32 井场	118° 08' 43"	38° 05' 36"	DBDB14-X32 单井 加热炉	0.05	手动	
78	采油管理十 区 DBDB14-X7 井场	118° 11' 52. 0 489"	38° 03' 38. 6 626"	DBDB14-X7 加热炉	0.05	手动	
79	采油管理十 区 DBDB15-10 井场	118° 11' 17. 1 591"	38° 03' 51. 2 592"	DBDB15-10 加热炉	0.05	手动	

80	采油管理十 区 DBDB15-17 井场	118° 10' 33. 1 866"	38° 04' 25. 0 757"	DBDB15-17 加热炉	0.05	手动	
81	采油管理十 区 DBDB15-N9 水套炉	118° 11' 29. 3 955"	38° 03' 36. 8 708"	DBDB15-N9 加热炉	0.05	手动	
82	采油管理十 区 DBDB15-X14 井场	118° 10' 53. 4 987"	38° 04' 00. 0 630"	DBDB15-X14 加热 炉	0.05	手动	
83	采油管理十 区 DBDB15-X19 井场	118° 10' 22. 1 794"	38° 04' 44. 5 513"	DBDB15-X19 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
84	采油管理十 区 DBDB15-X21 井场	118° 09' 46"	38° 04' 52"	DBDB15-X21 井场 加热炉	0.05	手动	
85	采油管理十 区 DBDB15-X24 井场	118° 9' 36"	38° 04' 55"	DBDB15-X24 加热 炉	0.05	手动	
86	采油管理十 区 DBDB16-11 井场	118° 10' 55. 6 199"	38° 03' 45. 3 781"	DBDB16-11 加热炉	0.05	手动	
87	采油管理十 区 DBDB16-17 井场	118° 10' 24. 4 233"	38° 04' 09. 8 729"	DBDB16-17 加热炉	0.05	手动	

88	采油管理十 区 DBDB16-8 井场	118° 11' 18. 1 161"	38° 03' 42. 7 747"	DBDB16-8 加热炉	0.05	手动	
89	采油管理十 区 DBDB16-X32 掺水炉	118° 09' 20"	38° 04' 39"	DBDB16-X32 掺水 炉	0.05	手动	
90	采油管理十 区 DBDB16-X32 井场	118° 09' 20"	38° 04' 39"	DBDB16-X32 加热 炉	0.05	手动	
91	采油管理十 区 DBDB16-X34 井场	118° 09' 59"	38° 05' 53"	DBDB16-X34 加热 炉	0.05	手动	
92	采油管理十 区 DBDB16-X5 井组	118° 11' 59. 8 653"	38° 03' 11. 9 220"	DBDB16-X5 加热炉	0.05	手动	
93	采油管理十 区 DBDB17-14 井场	118° 10' 35. 7 156"	38° 03' 58. 6 676"	DBDB17-14 加热炉	0.05	手动	
94	采油管理十 区 DBDB17-X13 井场	118° 10' 44. 8 893"	38° 03' 43. 9 541"	DBDB17-X13 加热 炉	0.05	手动	
95	采油管理十 区 DBDB18-12 井场	118° 10' 48. 8 842"	38° 03' 37. 5 882"	DBDB18-12 加热炉	0.23	手动	

96	采油管理十 区 DBDB18-14 井场	118° 10' 31.6 423"	38° 03' 53.0 431"	DBDB18-14 加热炉	0.05	手动	
97	采油管理十 区 DBDB18-9 井场	118° 11' 07.4 514"	38° 03' 32.8 482"	DBDB18-9 加热炉	0.05	手动	
98	采油管理十 区 DBDB18-X10 井场	118° 11' 08.0 437"	38° 03' 34.0 253"	DBDB18-X10 加热 炉	0.05	手动	
99	采油管理十 区 DBDB18-X7 井场	118° 11' 19.3 232"	38° 03' 32.3 702"	DBDB18-X7 加热炉	0.05	手动	
100	采油管理十 区 DBDB19-X16 井场	118° 10' 16.9 112"	38° 03' 51.9 002"	DBDB19-X16 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
101	采油管理十 区 DBDB19-X24 井场	118° 08' 51"	38° 04' 41"	DBDB19-X24 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
102	采油管理十 区 DBDB20-21 井场	118° 09' 12"	38° 04' 15"	DBDB20-21 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
103	采油管理十 区 DBDB20-X18 井场	118° 10' 08.8 837"	38° 04' 12.0 717"	DBDB20-X18 加热 炉	0.05	手动	

104	采油管理十 区 DBDB20-X27 井场	118° 08' 25"	38° 04' 40"	DBDB20-X27 加热 炉	0.05	手动	
105	采油管理十 区 DBDB20-X8 井场	118° 11' 25. 6 821"	38° 03' 24. 4 492"	DBDB20-X8 加热炉	0.05	手动	
106	采油管理十 区 DBDB21-X24 井场	118° 09' 39"	38° 4' 18"	DBDB21-X24 加热 炉	0.05	手动	
107	采油管理十 区 DBDB23-X30 井场	118° 08' 01"	38° 04' 39"	DBDB23-X30 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
108	采油管理十 区 DBDB24-X25 井场	118° 08' 13"	38° 04' 09"	DBDB24-X25 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
109	采油管理十 区 DBDB25-X20 井场	118° 08' 52"	38° 03' 48"	DBDB25-X20 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
110	采油管理十 区 DBDB25-X26 井场	118° 08' 01"	38° 04' 08"	DBDB25-X26 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
111	采油管理十 区 DBDB26-X21 井场	118° 08' 28"	38° 03' 48"	DBDB26-X21 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划

112	采油管理十 区 DBDB27-X22 井场	118° 08' 12"	38° 03' 47"	DBDB27-X22 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
113	采油管理十 区 DBDB5-5 井场	118° 12' 56. 6 173"	38° 04' 17. 8 346"	DBDB5-5 加热炉	0.05	手动	已检 测
114	采油管理十 区 DBDB6-10 井场	118° 12' 18. 7 184"	38° 04' 36. 3 316"	DBDB6-10 加热炉	0.05	手动	
115	采油管理十 区 DBDB6-8 井场	118° 12' 28. 9 656"	38° 04' 26. 2 802"	DBDB6-8 加热炉	0.05	手动	
116	采油管理十 区 DBDB6-X11 井场	118° 11' 57. 4 009"	38° 04' 39. 7 183"	DBDB6-X11 加热炉	0.05	手动	
117	采油管理十 区 DBDB7-10 井场	118° 12' 09. 8 955"	38° 04' 30. 7 640"	DBDB7-10 加热炉	0.05	手动	
118	采油管理十 区 DBDB8-20 井场	118° 10' 35"	38° 05' 13"	DBDB8-20 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
119	采油管理十 区 DBDB8-3 井场	118° 12' 50. 9 586"	38° 03' 49. 6 179"	DBDB8-3 加热炉	0.05	手动	

120	采油管理十 区 DBDB8-8 井场	118° 12' 17. 0 595"	38° 04' 16. 8 369"	DBDB8-8 加热炉	0. 05	手动	
121	采油管理十 区 DBDB8-9 井场	118° 12' 10. 5 443"	38° 04' 19. 6 025"	DBDB8-9 加热炉	0. 05	手动	
122	采油管理十 区 DBDB8-X15 井场	118° 11' 24. 8 108"	38° 04' 45. 2 551"	DBDB8-X15 加热炉	0. 05	手动	
123	采油管理十 区 DBDB8-X17 井场	118° 11' 11. 1 214"	38° 05' 05. 3 228"	DBDB8-X17 加热炉	0. 05	手动	
124	采油管理十 区 DBDB9-10 井场	118° 11' 58. 2 268"	38° 04' 20. 5 807"	DBDB9-10 加热炉	0. 05	手动	
125	采油管理十 区 DBDB9-16 井场	118° 11' 18. 6 105"	38° 04' 50. 1 528"	DBDB9-16 加热炉	0. 05	手动	
126	采油管理十 区 DBDB9-6 井场	118° 12' 23. 1 012"	38° 03' 59. 5 859"	DBDB9-6 加热炉	0. 05	手动	
127	采油管理十 区 DBDU45 井 场	118° 12' 52. 6 254"	38° 04' 30. 6 800"	DBDU45 加热炉	0. 05	手动	2026 年检 测计 划

128	采油管理十 区 DWCU31 井 场	118° 9' 22.05"	38° 0' 31.56"	DWCU31 加热炉	0.05	手动	
129	采油管理十 区 DWD101-3 井场	118° 12' 1.61"	38° 0' 13.92"	DWD101-3 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
130	采油管理十 区 DWD101-8 井场	118° 12' 10.48"	38° 3' 29.26"	DWD101-8 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
131	采油管理十 区 DWD101-C1 井场	118° 11' 9.49"	38° 0' 1.44"	DWD101-C1 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
132	采油管理十 区 DWD101-X10 井场	118° 11' 58.99"	38° 0' 16.98"	DWD101-X10 加热 炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
133	采油管理十 区 DWD101-X36 井场	118° 12' 17.00"	38° 0' 14.00"	DWD101-X36 加热 炉	0.05	手动	
134	采油管理十 区 DWD117-2 井场	118° 9' 33.74"	38° 0' 35.72"	DWD117-2 加热炉	0.05	手动	
135	采油管理十 区 DWD117-X1 井场	118° 9' 35.74"	38° 0' 26.42"	DWD117-X1 加热炉	0.05	手动	

136	采油管理十 区 DWD117 井 场	118° 9' 20.44"	38° 0' 24.03"	DWD117 加热炉	0.05	手动	
137	采油管理十 区 DWD19-11 井场	118° 9' 21.00"	38° 0' 41.00"	DWD19-11 加热炉	0.05	手动	
138	采油管理十 区 DWD19-4 井场	118° 9' 42.62"	38° 0' 37.90"	DWD19-4 加热炉	0.05	手动	
139	采油管理十 区 DWD312-2 井场	118° 12' 50.00"	37° 59' 44.00"	DWD312-2 加热炉	0.05	手动	
140	采油管理十 区 DWD312-2 中间	118° 12' 07.6 408"	37° 59' 40.5 547"	8#计量站加热炉	0.08	手动	2026 年检 测计 划
141	采油管理十 区 DWD312-2 中间井场	118° 13' 35.70"	38° 0' 6.22"	DWD312-2 中间加 热炉	0.05	手动	
142	采油管理十 区 DWD8-10-4 井场	118° 12' 38.99"	38° 2' 53.00"	DWD8-10-4 加热炉	0.05	手动	
143	采油管理十 区 DWD8-10-6 井场	118° 12' 54.00"	38° 2' 57.00"	DWD8-10-6 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划

144	采油管理十 区 DWD8-10-6 井场 2#	118° 12' 54.00"	38° 2' 57.00"	DWD8-10-6 加热炉 2#	0.05	手动	
145	采油管理十 区 DWD8-10-7 井场	118° 12' 59.60"	38° 3' 0.99"	DWD8-10-7 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
146	采油管理十 区 DWD8-10-8 井场	118° 13' 8.00"	38° 3' 0.99"	DWD8-10-8 加热炉	0.05	手动	
147	采油管理十 区 DWD8-10-9 井场	118° 13' 18.00"	38° 3' 3.00"	DWD8-10-9 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
148	采油管理十 区 DWD8-12-6 井场	118° 12' 54.00"	38° 2' 46.00"	DWD8-12-6 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
149	采油管理十 区 DWD8-12-7 井场	118° 13' 3.00"	38° 2' 46.00"	DWD8-12-7 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
150	采油管理十 区 DWD8-12-8 井场	118° 13' 14.99"	38° 2' 49.00"	DWD8-12-8 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
151	采油管理十 区 DWD8-14-8 井场	118° 13' 17.00"	38° 2' 37.99"	DWD8-14-8 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划

152	采油管理十 区 DWD8-14-8 井场	118° 13' 35.90"	38° 2' 41.25"	DWD8-14-8 摻水炉	0.05	手动	
153	采油管理十 区 DWD8-7-5 井场	118° 13' 8.04"	38° 3' 10.77"	DWD8-7-5 加热炉	0.05	手动	
154	采油管理十 区 DWD8-8-2 井场	118° 12' 24.00"	38° 2' 58.00"	DWD8-8-2 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
155	采油管理十 区 DWD8-9-2 井场	118° 12' 17.00"	38° 2' 54.00"	DWD8-9-2 加热炉	0.05	手动	
156	采油管理十 区 DWD8-9-7 井场	118° 12' 58.00"	38° 3' 4.00"	DWD8-9-7 加热炉	0.05	手动	
157	采油管理十 区 DWD8 井场	118° 12' 59.94"	38° 2' 7.05"	DWD8 加热炉	0.05	手动	
158	采油管理十 区 DWDU11 井 场	118° 12' 38.67"	38° 0' 17.65"	DWDU11 加热炉	0.05	手动	
159	采油管理十 区 DWDU19-20 井场	118° 10' 37.00"	38° 0' 48.00"	DWDU19-20 加热炉	0.05	手动	

160	采油管理十 区 DWDU25-X1 井场	118° 11' 55.00"	38° 2' 10.00"	DWDU25-X1 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
161	采油管理十 区 DWDU25-X8 井场	118° 15' 54.14"	38° 0' 44.00"	DWDU25-X8 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
162	采油管理十 区 DWDU2-X1C 井场	118° 13' 6.00"	38° 2' 32.00"	DWDU2-X1C 加热炉	0.05	手动	
163	采油管理十 区 DWDU32-C1 井场	118° 12' 9.00"	38° 0' 42.00"	DWDU32-C1 加热炉	0.05	手动	
164	采油管理十 区 DWDU39-X1 道路	118° 13' 21.27"	38° 2' 4.40"	DWDU39-X1 中间加 热炉	0.05	手动	
165	采油管理十 区 DWDU39-X1 井场	118° 13' 21.01"	38° 2' 3.80"	DWDU39-X1 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
166	采油管理十 区 DWDU39-X5 井场	118° 12' 55.99"	38° 1' 54.00"	DWDU39-X5 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
167	采油管理十 区 DWDU671 井场	118° 12' 55.00"	38° 2' 49.00"	DWDU671 加热炉	0.05	手动	

168	采油管理十 区 DWDU82-4 井场	118° 12' 33.47"	38° 2' 2.06"	DWDU82-4 加热炉	0.08	手动	
169	采油管理十 区 DWDU82-7 井场	118° 17' 45.46"	38° 1' 16.51"	DWDU82-7 加热炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
170	采油管理十 区 DWDUX38 井场	118° 07' 38"	38° 03' 25"	DWDUX38 加热炉	0.05	手动	
171	采油管理十 区 DWDUXN67 井场	118° 13' 6.99"	38° 2' 53.00"	DWDUXN67 加热炉	0.05	手动	
172	采油管理十 区 DWDU 斜 262 井场	118° 11' 8.00"	37° 59' 34.60"	DWDU 斜 262 加热炉	0.05	手动	
173	采油管理十 区大 10-X6 井场	118° 13' 43.9 154"	38° 03' 36.2 836"	大 10-X6 加热炉	0.05	手动	
174	采油管理十 区大三站来 油 1#	118° 08' 28"	38° 04' 13"	大三站来油加热 炉 1#加热炉	0.8	手动	2026 年检 测计 划
175	采油管理十 区大三站来 油 2#	118° 08' 28"	38° 04' 14"	大三站来油加热 炉 2#加热炉	0.8	手动	2026 年检 测计 划

176	采油管理十区大王3#计量站	118° 11' 21.00"	38° 0' 6.00"	大王3#计量站	0.23	手动	
177	采油管理十区大王6#计量站1#井场	118° 13' 24.00"	38° 2' 52.00"	大王6#计量站1#加热炉	0.23	手动	
178	采油管理十区大王6#计量站2#井场	118° 13' 24.00"	38° 2' 52.00"	大王6#计量站2#加热炉	0.23	手动	
179	采油管理十区大王7#掺水炉	118° 12' 40.99"	38° 2' 53.00"	大王7#掺水炉	0.05	手动	
180	采油管理十区大王北22#计量站掺水炉	118° 9' 9.74"	38° 4' 31.38"	大王北22#计量站掺水炉	0.05	手动	2026年检 测计划
181	采油管理十区大王接转站1号井场	118° 13' 21.01"	38° 2' 3.80"	大王接转站1号加热炉	0.23	手动	
182	采油管理十区大王站2#井场	118° 12' 4.00"	38° 0' 5.00"	大王站2#加热炉	0.23	手动	
183	采油管理十区大王庄4#中间	118° 9' 21.15"	38° 0' 22.95"	大王庄4#中间加热炉	0.05	手动	

184	采油管理十区机关采暖井场	118° 11' 59"	38° 3' 35"	机关采暖加热炉	0.23	手动	
185	采油管理十区热水点 1#	118° 12' 13. 8 042"	38° 03' 37. 9 723"	热水点 1#加热炉	0.8	手动	2026 年检 测计 划
186	采油管理十区热水点 2#	118° 12' 13. 7 849"	38° 03' 37. 7 481"	热水点 2#加热炉	0.8	手动	2026 年检 测计 划
187	采油管理十区 7#计量站掺水卡炉	118° 12' 17. 5 325"	38° 03' 45. 9 931"	7#计量站掺水卡炉	0.05	手动	2026 年检 测计 划
188	采油管理十区 9#计量站加温炉	118° 12' 12. 8 647"	38° 04' 14. 1 418"	9#计量站加温炉	0.23	手动	
189	采油管理十区 FTCU20110 井场	117° 57' 43"	37° 59' 57"	FTCU20110 水套炉 排放口	0.05	手动	
190	采油管理十区 1009 队部采暖	117° 49' 5"	37° 57' 24"	1009 队部采暖加温炉	0.23	手动	
191	采油管理十区 FTCE78-1 井场	117° 48' 20"	37° 57' 10"	FTCE571-3 水套炉	0.05	手动	

192	采油管理十 区 FTCE78-X10C 井场	117° 49' 14"	37° 57' 32"	FTCE571-9 水套炉	0.05	手动	
193	采油管理十 区 FTCU201-1 井场	117° 58' 12"	38° 0' 20"	FTCU201-1 水套炉	0.05	手动	
194	采油管理十 区 FTCE571-7 井场	117° 48' 56"	37° 57' 25"	FTCE571-7 水套炉	0.05	手动	
195	采油管理十 区车 571 接 转站	117° 49' 23"	37° 57' 23"	车 571 站加温炉	0.8	手动	2026 年检 测计 划
196	采油管理十 区富台 1#计 量站	117° 58' 11"	38° 0' 4"	富台 1#计量站加 温炉	0.08	手动	
197	采油管理十 区富台站来 油 2#	117° 58' 17"	38° 0' 28"	富台站来油加温 炉 2#加温炉	0.8	手动	2026 年检 测计 划
198	采油管理十 区 FTCE3-3	117° 58' 5"	38° 0' 12"	FTCE3-3	0.05	手动	
199	采油管理十 区 FTCU201-26	117° 57' 50"	38° 0' 50"	FTCU201-26	0.05	手动	

200	采油管理十 区 FTCU201-X27	117° 58' 2"	38° 0' 53"	FTCU201-X27	0.05	手动	
201	采油管理十 区 FTCU20124	117° 58' 23"	38° 0' 51"	FTCU20124	0.05	手动	
202	采油管理十 区 FTCE78 加 温炉	117° 47' 9"	37° 58' 48"	FTCE78 加温炉	0.05	手动	
203	采油管理十 区 FTCE571 井场	117° 49' 3"	37° 57' 13"	FTCE571 水套炉	0.08	手动	
204	采油管理十 区 FTCE576 井场	117° 48' 38"	37° 56' 43"	FTCE576 水套炉	0.05	手动	
205	油气集输管 理中心大北 接转站	118° 19' 39"	38° 06' 01"	大北加温水套加 热炉 3#排放口	0.85	手动	2026 年检 测计 划
206	油气集输管 理中心大北 接转站	118° 19' 40"	38° 06' 02"	大北加温水套加 热炉 4#排放口	0.8	手动	2026 年检 测计 划
207	油气集输管 理中心大北 接转站	118° 19' 40"	38° 06' 02"	大北加温水套加 热炉 5#排放口	0.8	手动	2026 年检 测计 划



图 2 河口采油厂排气筒监测点位照片

(2) 有组织废气监测指标、频次及分析方法

表 4 有组织废气监测频次

类别	额定功率	数量	监测点位	监测指标及监测频次	
加热炉	单台额定功率 0.5MW~14MW	17 台	排气筒	氮氧化物	1 次/年
				二氧化硫	1 次/年
				颗粒物	1 次/年
				林格曼黑度	1 次/年
加热炉	单台额定功率 <0.5MW	190 台	排气筒 (每年抽测 10%)	氮氧化物	1 次/年
				二氧化硫	1 次/年
				颗粒物	1 次/年
				林格曼黑度	1 次/年

表 5 检测分析方法

检测项目	分析方法及来源	检出限 mg/m ³
氮氧化物	《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》HJ 693-2014	3
二氧化硫	《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	3

低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	1
烟气黑度	《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007	/

(3) 有组织废气监测的样品采集和样品保存方法

1) 监测依据

《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014

《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBT16157-1996

《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007

《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007

2) 采样准备（颗粒物采样）

烟气采样前，仪器设备计算测定示值误差，并检查仪器的系统偏差，每个月至少进行一次测定前后的零点漂移、量程漂移检查。

颗粒物采样前，按照 HJT 48 中流量准确度的要求对颗粒物采样装置瞬时流量准确度、累计流量准确度进行校准。对于组合式采样管皮托管系数，应保证每半年校准一次，当皮托管外形发生明显变化时，应及时检查校准或更换。

确定现场工况、采样点位和采样孔、采样平台、安全设施符合监测要求。

3) 样品采集

检查系统是否漏气，检漏应符合 GB/T 16157 中系统现场检漏的要求。

烟气采集过程按照 HJ 693-2014、HJ 57-2017 的标准要求执行。

颗粒物采样过程中采样嘴的吸气速度与测点处的气流速度应基本相等，相对误差小于 10%。

结束采样后，取下采样头，用聚四氟乙烯材质堵套塞好采样嘴，将采样头放入防静电的盒或密封袋内，再放入样品箱。

采集全程序空白。采样过程中，采样嘴应背对废气气流方向，采样管在烟道中放置时间和移动方式与实际采样相同。全程序空白应在每次测量系列过程中进行一次，并保证至少一天一次。

样品应妥善保存，避免污染。

2.1.1 无组织废气

厂界无组织废气主要污染物：非甲烷总烃、硫化氢等。

设备与管件组件密封点泄漏废气主要污染物：泄漏检测值。

执行标准：

表 6 无组织废气监测排放标准

无组织排放	污染物种类	国家或地方污染物排放标准	
		名称	浓度限值
厂界	硫化氢	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993	0.06mg/m ³
厂界	非甲烷总烃	《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)	2.0mg/m ³
设备与管线组件密封点	泄漏检测值	《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》GB 39728-2020	2000 μ mol/mol

(1) 无组织废气监测点位及示意图

监测点位示意图详见图 3。




图 3 无组织废气监测点

(根据实际风向调整，上风向设 1 个参照点，下风向设 3 个监控点)

(2) 无组织废气监测频次及分析方法

表 7 厂界无组织废气监测指标和监测频次

污染源类别	监测点位	监测指标	监测频次
厂界无组织 废气	大北站	厂界非甲烷总烃	1 次/季度
		厂界硫化氢	1 次/季度
厂界无组织 废气	大王接转站	厂界非甲烷总烃	1 次/季度
		厂界硫化氢	1 次/季度
厂界无组织 废气	大三接转站	厂界非甲烷总烃	1 次/季度
		厂界硫化氢	1 次/季度
厂界无组织 废气	富台接转站	厂界非甲烷总烃	1 次/季度
		厂界硫化氢	1 次/季度
厂界无组织 废气	车 571 接转站	厂界非甲烷总烃	1 次/季度
		厂界硫化氢	1 次/季度

表 8 设备与管线组件密封点无组织废气监测指标和监测频次

污染源类别	监测地点	监测点位	监测指标	监测频次
设备与管 线组件密 封点无组 织废气	大北接转站	泵、压缩机、搅拌器 (机)、阀门、开口 阀或开口管线、泄压 设备、取样连接系统、 法兰及其他连接件、 其他密封设备、加装 盖板的工艺池	泄漏检测值	1 次/半年

表 9 检测分析方法

样品类型	检测项目	分析方法及来源
无组织废气	厂界硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中国环境科学出 版社(2003年) 第三篇 第一章 十一、硫化氢 (二) 亚甲 基蓝分光光度法 (B)
	厂界非甲烷 总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱 法》HJ 604-2017
	泄漏检测值	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014

无组织废气监测的样品采集和样品保存方法

1) 监测依据

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）中国环境科学出版社（2003年）第三篇第一章十一、硫化氢（二）亚甲基蓝分光光度法（B）

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014

2) 样品采集

环境空气按照 HJ194 和 HJ664 的相关规定布点和采样;污染源无组织排放监控点空气按照 HJ/T 55 或者其他相关标准布点和采样。采样容器经现场空气清洗至少 3 次后采样。以玻璃注射器满刻度采集空气样品，用惰性密封头密封;以气袋采集样品的，用真空气体采样箱(6.2)将空气样品引入气袋，至最大体积的 80% 左右，立刻密封。

运输空白，将注入除烃空气(5.1)的采样容器带至采样现场，与同批次采集的样品一起送回实验室分析。

3) 样品保存

采集样品的玻璃注射器应小心轻放，防止破损，保持针头端向下状态放入样品箱内保存和运送。

样品常温避光保存,采样后尽快完成分析。玻璃注射器保存的样品,放置时间不超过 8h; 气袋保存的样品，放置时间不超过 48h，甲烷测定，应在 7d 内完成。

氨氮采样后尽快完成分析，以防止吸收空气中的氨。若不能立即分析，2-5℃ 可保存 7d。

3 噪声监测

1、厂界环境噪声


(1) 噪声监测点位及示意图

监测点位详见表 10、监测点位示意图见 4。

表 10 厂界环境噪声监测点位、监测指标及频次

类别	单位名称	监测点位	执行标准	监测指标	监测频次
联合站站场	油气集输管理中心	大北接转站	《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)	等效连续 A 声级 (Leq) (昼夜) 限值: 昼间 60 dB (A), 夜间 50 dB (A)	1 次/季度
接转站站场	采油管理十区	大三接转站	《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)	等效连续 A 声级 (Leq) (昼夜) 限值: 昼间 60 dB (A), 夜间 50 dB (A)	1 次/季度
	采油管理十区	大王接转站			
	采油管理十区	富台接转站			
	采油管理十区	车 571 接转站			
注水站/回注站	采油管理十区	大王北 16#注水站	《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)	等效连续 A 声级 (Leq) (昼夜) 限值: 昼间 60 dB (A), 夜间 50 dB (A)	1 次/季度
	采油管理十区	大王北 17#注水站			
	采油管理十区	大王北 9#注水站			
	采油管理十区	大王北大三注水站			
	采油管理十区	大王庄大王注水站			

图 4 厂界噪声监测示意图



监测点位图（以首站为例）

2、施工场界噪声

由施工单位负责组织开展场界环境噪声监测，记录监测过程资料，建立场界环境噪声监测台账，资料和台账定期上交至安全（QHSE）管理部留存。

执行标准：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

浓度限值：昼间 70 dB (A)，夜间 55 dB (A)。

4 土壤和地下水监测（环境质量监测）

3.1 土壤与地下水执行限值

土壤执行 GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中“第二类用地”风险筛选值，石油类和石油烃 (C₆-C₉) 暂无执行限值；地下水执行 GB14848-2017《地下水质量标准》中“III类水”限值，石油类、石油烃 (C₆-C₉)、石油烃 (C₁₀-C₄₀)、pH 和土壤盐分含量暂无执行限值，详细限值见下表。

表 11 土壤污染物及浓度限值

序号	污染物名称	单位	浓度限值	序号	污染物名称	单位	浓度限值
1	萘	mg/kg	≤70	26	1, 2-二氯丙烷	μg/kg	≤5000
2	茚并[1, 2, 3-cd]芘	mg/kg	≤15	27	三氯乙烯	μg/kg	≤2800
3	二苯并[a, h]蒽	mg/kg	≤1. 5	28	苯	μg/kg	≤4000
4	䓛	mg/kg	≤1293	29	1, 2-二氯乙烷	μg/kg	≤5000
5	苯并[k]荧蒽	mg/kg	≤151	30	四氯化碳	μg/kg	≤2800
6	苯并[b]荧蒽	mg/kg	≤15	31	1, 1, 1-三氯乙烷	μg/kg	≤840000
7	苯并[a]芘	mg/kg	≤1. 5	32	氯仿	μg/kg	≤900
8	苯并[a]蒽	mg/kg	≤15	33	顺-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	≤596000
9	2-氯苯酚	mg/kg	≤2256	34	1, 1-二氯乙烷	μg/kg	≤9000
10	苯胺	mg/kg	≤260	35	反-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	≤54000
11	硝基苯	mg/kg	≤76	36	二氯甲烷	μg/kg	≤616000
12	氯甲烷	μg/kg	≤37000	37	1, 1-二氯乙烯	μg/kg	≤66000
13	1, 2-二氯苯	μg/kg	≤560000	38	氯乙烯	μg/kg	≤430
14	1, 4-二氯苯	μg/kg	≤20000	39	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	≤4500
15	1, 2, 3-三氯丙烷	μg/kg	≤500	40	六价铬	mg/kg	≤5. 7
16	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	μg/kg	≤6800	41	镍	mg/kg	≤900
17	苯乙烯	μg/kg	≤1290000	42	镉	mg/kg	≤65
18	邻二甲苯	μg/kg	≤640000	43	铅	mg/kg	≤800
19	间, 对二甲苯	μg/kg	≤570000	44	铜	mg/kg	≤18000
20	乙苯	μg/kg	≤28000	45	总砷	mg/kg	≤60
21	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	μg/kg	≤10000	46	总汞	mg/kg	≤38
22	氯苯	μg/kg	≤270000	47	石油烃 (C ₆ -C ₉)	mg/kg	—
23	四氯乙烯	μg/kg	≤53000	48	石油类	mg/kg	—
24	1, 1, 2-三氯乙烷	μg/kg	≤2800	49	pH	无量纲	—

序号	污染物名称	单位	浓度限值	序号	污染物名称	单位	浓度限值
25	甲苯	$\mu\text{ g/kg}$	≤ 1200000	50	土壤盐分含量	g/kg	—

表 12 地下水污染物及浓度限值

序号	污染物名称	单位	浓度限值	序号	污染物名称	单位	浓度限值
1	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	21	氰化物	mg/L	≤ 0.05
2	甲苯	$\mu\text{ g/L}$	≤ 700	22	氟化物	mg/L	≤ 1.0
3	苯	$\mu\text{ g/L}$	≤ 10.0	23	亚硝酸盐氮	mg/L	≤ 1.00
4	四氯化碳	$\mu\text{ g/L}$	≤ 2.0	24	氨氮	mg/L	≤ 0.5
5	三氯甲烷	$\mu\text{ g/L}$	≤ 60	25	高锰酸盐指数	mg/L	≤ 3.0
6	铝	mg/L	≤ 0.20	26	硫酸盐(SO_4^{2-})	mg/L	≤ 250
7	锰	mg/L	≤ 0.10	27	总硬度	mg/L	≤ 450
8	铁	mg/L	≤ 0.3	28	氯化物	mg/L	≤ 250
9	镉	$\mu\text{ g/L}$	≤ 5.0	29	pH	无量纲	$6.5 \sim 8.5$
10	锌	mg/L	≤ 1.00	30	浊度	度	≤ 3
11	铅	$\mu\text{ g/L}$	≤ 10.0	31	色度	度	≤ 15
12	铜	mg/L	≤ 1.00	32	硝酸盐氮	mg/L	≤ 20.0
13	钠	mg/L	≤ 200	33	臭和味	—	无
14	汞	$\mu\text{ g/L}$	≤ 1.0	34	肉眼可见物	—	无
15	砷	$\mu\text{ g/L}$	≤ 10.0	35	硒	$\mu\text{ g/L}$	≤ 10
16	六价铬	mg/L	≤ 0.05	36	石油类	mg/L	—
17	碘化物	mg/L	≤ 0.08	37	石油烃($\text{C}_6\text{--C}_9$)	mg/L	—
18	硫化物	mg/L	≤ 0.02	38	石油烃($\text{C}_{10}\text{--C}_{40}$)	mg/L	—
19	阴离子表面活性剂	mg/L	≤ 0.3				
20	挥发酚	mg/L	≤ 0.002				

3.2 重点监测单元的识别与分类

依据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》确定重点场所和重点设施设备，并结合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209—2021）要求将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元。将河口采油厂各站库进行识别分类，详见下表。

表 13 河口采油厂各站点重点监测单元划分

序号	站所	划分单元	设施名称
1	大北站	一类单元	罐区
		一类单元	输油管线
		二类单元	三相分离器
2	大王接转站	一类单元	罐区
		二类单元	分离器区
3	大三接转站	一类单元	罐区
		二类单元	分离器区
4	富台接转站	一类单元	罐区
		二类单元	分离器区
5	车 571 接转站	一类单元	罐区
		二类单元	三相分离器

3.3 监测点位及示意图

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209—2021）和油田环境监测管理方案要求，在场站土壤地下水重点监测单元和输油干线两侧布设土壤和地下水监测点位，详见表 14 和图 5。

表 14 土壤和地下水监测点位统计表

站名	类别	点位编号	位置	坐标	备注
大北站	土壤	T1	罐区	118.20085440, 38.06158212	
	土壤	T2	三相分离器	118.20022523, 38.06185724	
	地下水	SLYT-HKCYC-ZC-024X	对照井	118° 11' 44.0981", 38° 03' 38.9772"	
	地下水	SLYT-HKCYC-ZC-023X	工艺池	118° 11' 38.6484", 38° 03' 36.2403"	
	地下水	SLYT-HKCYC-ZC-025X	轻烃区	118° 11' 41.3110", 38° 03' 37.2067"	
	地下水	SLYT-HKCYC-ZC-026X	罐区	118° 11' 41.2558", 38° 03' 35.7113"	
大王接转站	土壤	T1	工艺池	118.194885, 38.000868	
	土壤	T2	三相分离器	118.20076154, 38.00107368	
	地下水	SLYT-HKCYC-ZC-012	工艺区	118.194885, 38.000868	
大三接转站	土壤	T1	罐区	118.14760095, 38.07189566	
	土壤	T2	三相分离器	118.14761694, 38.07127074	
	地下水	SLYT-HKCYC-ZC-011	罐区	118.142199, 38.071075	

站名	类别	点位编号	位置	坐标	备注
大 101-9 井	地下水	SLYT-HKCYC-JC-010	大 101-9 井	118. 195445, 38. 00659	
富台 接转 站	土壤	T1	卸油罐区	117. 97601273, 38. 00786069	
	土壤	T2	分离器区	117. 97553925, 38. 00724666	
车 571 接转 站	土壤	T1	罐区	117. 82392597, 37. 95655299	
	土壤	T2	卸油区	117. 82350871, 37. 95673771	




图 5 大北联合站土壤、地下水监测点位布设图



图 6 大王站土壤、地下水监测点位布设图




图 7 大三站土壤、地下水监测点位布设图

3.4 监测指标及批次

3.4.1 土壤

依据《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求，监测项目为45项基本项目、石油烃（C₆-C₉）、石油烃（C₁₀-C₄₀）、石油类、pH和土壤盐分含量，共50项，具体见表15。

监测频次：1次/年。

表 15 本年度土壤监测指标

序号	指标类别	具体项目	指标数量
1	挥发性有机物（VOCs）	苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、氯乙烯、1, 1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1, 2-二氯乙烯、1, 1-二氯乙烷、顺-1, 2-二氯乙烯、氯仿、1, 1, 1-三氯乙烷、四氯化碳、1, 2-二氯乙烷、三氯乙烯、1, 2-二氯丙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1, 1, 1, 2-四氯乙烷、间, 对-二甲苯、邻二甲苯、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、1, 2, 3-三氯丙烷、1, 4-二氯苯、1, 2-二氯苯、氯甲烷	27
2	半挥发性有机物（SVOCs）	硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1, 2, 3-cd]芘、萘	11
3	特征污染物	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、石油烃（C ₆ -C ₉ ）、石油类、	3
4	重金属	总汞、总砷、铜、镍、铅、镉、六价铬	7
5	其他（抽测）	pH、土壤盐分含量	2

3.4.2 地下水

依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021）标准规范要求，监测项目共38项，具体见表16。

监测频次：2次/年。

表 16 本年度地下水监测指标

序号	指标类别	具体项目	指标数量
1	感官性状及一般化学指标	色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法）、氨氮、硫化物、钠	20
2	毒理学指标	亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、	15

		砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯	
3	特征污染物	石油烃(C ₆ -C ₉)、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、石油类	3

3.5 分析方法

3.5.1 土壤

根据《土壤环境质量建设用地风险管理标准(试行)》(GB36600-2018)所列检测方法,结合国际上采用较为成熟的检测土壤样品中石油烃和挥发性有机物(VOCs)、半挥发有机物(SVOCs)等拟采用如下检测方法:

表 17 土壤检测方法

序号	检测指标	检测分析方法
1	萘	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
2	茚并[1,2,3-cd]芘	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
3	二苯并[a,h]蒽	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
4	䓛	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
5	苯并[k]荧蒽	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
6	苯并[b]荧蒽	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
7	苯并[a]芘	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
8	苯并[a]蒽	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
9	2-氯苯酚	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
10	苯胺	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
11	硝基苯	HJ834-2017(土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法)
12	氯甲烷	HJ605-2011(吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
13	1,2-二氯苯	HJ605-2011(吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
14	1,4-二氯苯	HJ605-2011(吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
15	1,2,3-三氯丙烷	HJ605-2011(吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
16	1,1,2,2-四氯乙烷	HJ605-2011(吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
17	苯乙烯	HJ605-2011(吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
18	邻二甲苯	HJ605-2011(吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
19	间, 对二甲苯	HJ605-2011(吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
20	乙苯	HJ605-2011(吹扫捕集/气相色谱-质谱法)

21	1,1,1,2-四氯乙烷	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
22	氯苯	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
23	四氯乙烯	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
24	1,1,2-三氯乙烷	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
25	甲苯	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
26	1,2-二氯丙烷	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
27	三氯乙烯	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
28	苯	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
29	1,2-二氯乙烷	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
30	四氯化碳	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
31	1,1,1-三氯乙烷	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
32	氯仿	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
33	顺-1,2-二氯乙烯	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
34	1,1-二氯乙烷	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
35	反-1,2-二氯乙烯	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
36	二氯甲烷	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
37	1,1-二氯乙烯	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
38	氯乙烯	HJ605-2011 (吹扫捕集/气相色谱-质谱法)
39	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 1021-2019 (气相色谱法)
40	六价铬	HJ1082-2019 (碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法)
41	镍	HJ491-2019 (火焰原子吸收分光光度法)
42	镉	GB/T17141-1997 (石墨炉原子吸收分光光度法)
43	铅	GB/T17141-1997 (石墨炉原子吸收分光光度法)
44	铜	HJ491-2019 (火焰原子吸收分光光度法)
45	总砷	GB/T22105.2-2008 (原子荧光法)
46	总汞	GB/T22105.1-2008 (原子荧光法)
47	石油烃 (C ₆ -C ₉)	HJ1020-2019 (吹扫捕集/气相色谱法)
48	石油类	HJ1051-2019 (红外分光光度法)
49	pH	HJ962-2018(土壤 pH 的测定 电极法)
50	土壤盐分含量	NYT1121.16-2006 土壤检测 第 16 部分: 土壤水溶性盐总量的测定

3.5.2 地下水

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)要求的常规指标, 及《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》, 考虑到油田的行业特征, 拟采用如下检测方法:

表 18 地下水监测方法一览表

序号	检测指标	检测分析方法
1	溶解性总固体	《水和废水监测分析方法(第四版)》(重量法)
2	甲苯	HJ 810-2016 (顶空/气相色谱-质谱法)
3	苯	HJ 810-2016 (顶空/气相色谱-质谱法)
4	四氯化碳	HJ 810-2016 (顶空/气相色谱-质谱法)
5	三氯甲烷	HJ 810-2016 (顶空/气相色谱-质谱法)
6	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ894-2017 (气相色谱法)

7	锰	GB/T11911-1989 (火焰原子吸收分光光度法)
8	铁	GB/T 11911-1989 (火焰原子吸收分光光度法)
9	镉	《水和废水监测分析方法(第四版)》(石墨炉原子吸收法)
10	锌	GB/T 7475-1987 (原子吸收分光光度法)
11	铅	《水和废水监测分析方法(第四版)》(石墨炉原子吸收法)
12	铜	GB/T 7475-1987 (原子吸收分光光度法)
13	钠	HJ 812-2016 (离子色谱法)
14	汞	HJ 694-2014 (原子荧光法)
15	砷	HJ 694-2014 (原子荧光法)
16	六价铬	GB/T 7467-1987 (二苯碳酰二肼分光光度法)
17	石油类	HJ 970-2018 (紫外分光光度法)
18	硫化物	HJ 1226-2021(亚甲基蓝分光光度法)
19	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987 (亚甲蓝分光光度法)
20	挥发酚	HJ 503-2009 (4-氨基安替比林分光光度法 -萃取法)
21	氰化物	HJ 484-2009 (异烟酸-毗唑啉酮分光光度法)
22	氟化物	GB/T7484-1987 (离子选择电极法)
23	亚硝酸盐氮	HJ/T 197-2005 (气相分子吸收光谱法)
24	氨氮	HJ535-2009 (纳氏试剂分光光度法)
25	高锰酸盐指数	GB/T11892-1989 (高锰酸钾氧化法)
26	硫酸盐(SO ₄ ²⁻)	HJ 84-2016 (离子色谱法)
27	总硬度	GB/T 7477-1987 (EDTA 滴定法)
28	氯化物	GB/T 11896-1989 (硝酸银滴定法)
29	pH	HJ1147-2020 (电极法)
30	浊度	GB/T 13200-1991 (分光光度法)
31	色度	GB/T 11903-1989 (铂钴比色法)
32	铝	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
33	碘化物	HJ 778-2015 (离子色谱法)
34	硒	HJ 694-2014 (原子荧光法)
35	石油烃(C ₆ -C ₉)	HJ 893-2017 (吹扫捕集/气相色谱法)
36	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
37	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
38	硝酸盐氮	HJ/T 198-2005 (气相分子吸收光谱法)

5 生态监测

根据《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物（HJ 710.1—2014）》在大北接转站周边开展生态监测。

生态环境监测计划

监测点位	监测因子	监测方法	监测频次
大北接转站周边	植物群落、重要物种及分布、生境质量等	参考《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物（HJ 710.1—2014）》	每3年1次

6 质量保证和质量控制

根据自行监测方案，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做监测质量保证与质量控制。

监测数据记录、整理、存档要求：建立环境监测台账管理制度，设置（专）职人员进行检测报告的管理，（原始记录）整理，维护和管理，检测报告、原始记录保存期限不得少于五年，并依据相关法规向社会公开监测结果。

各类污染物采用国家和山东省相关污染物排放标准、现行的生态环境部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。本企业委托有资质的监测机构开展手工监测，严格遵从《环境监测质量管理技术导则》HJ630-2011。手工监测的质量控制措施主要为以下几项：

1、严格执行监测方案。公司自行监测方案中要求委托方认真如实填写各项自行监测记录及检验记录，并妥善保存好相关记录和台账，包括采样记录、样品保存及运输流转记录、分析测试记录、监测报告等。

2、监测数据质量保证和质量控制严格执行国家及生态环境部门的环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实行全过程的质量控制措施。委托方所使用的仪器设备均需按要求取得检定或校准证书后方可使用，并将证书复印件交由我公司存档保存。

3、若委托方（第三方检测公司）在监测过程中存在需要分包的项目需要向我公司提交书面申请，并将分包方的资质及其它相关材料随监测报告一同交由我公司保存。

4、委托方（第三方检测公司）需严格按照国家和生态环境部对监测数据实行质量保证和控制措施。对实验室分析质量控制还需要进行内部质量控制，监测人员应执行相应监测方法中的质量保证与质量控制规定，此外还需实行采取以下内部质量控制措施。

空白样品（包括全程序空白、采样器具空白、运输空白、现场空白和实验室空白等）测定结果一般应低于方法检出限。一般情况下，不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

校准曲线采用校准曲线法进行定量分析时，仅限在其线性范围内使用。必要时，对校准曲线的相关性、精密度和置信区间进行统计分析，检验斜率、截距和相关系数是否满足标准方法的要求。若不满足，需从分析方法、仪器设备、量器、试剂和操作等方面查找原因，改进后重新绘制校准曲线。校准曲线不得长期使用，不得相互借用。一般情况下，校准曲线应与样品测定同时进行。

方法检出限和测定下限 开展监测项目前，应通过实验确定方法检出限，并满足方法要求。方法检出限和测定下限的计算方法执行《环境监测分析方法标准制修订技术导则》 HJ 168-2010 中的相关规定。

平行样测定应按方法要求随机抽取一定比例的样品做平行样品测定，在采集的一批样品内，平行样数量至少占采样总数量的 10%以上。

加标回收率测定加标回收实验包括空白加标、基体加标及基体加标平行等。空白加标在与样品相同的前处理和测定条件下进行分析。基体加标和基体加标平行是在样品前处理之前加标，加标样品与样品在相同的前处理和测定条件下进行分析。在实际应用时应注意加标物质的形态、加标量和加标的基体。加标量一般为样品浓度的 0.5~3 倍，且加标后的总浓度不应超过分析方法的测定上限。样品中待测物浓度在方法检出限附近时，加标量应控制在校准曲线的低浓度范围。加标后样品体积应无显著变化，否则应在计算回收率时考虑这项因素。每批相同基体类型的样品应随机抽取一定比例样品进行加标回收及其平行样测定。

标准样品/有证标准物质测定监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。应有标准样品/有证标准物质的管理程序，对其购置、核查、使用、运输、存储和安全处置等进行规定。标准样品/有证标准物质应与样品同步测定。进行质量控制时，标准样品/有证标准物质不应与绘制校准曲线的标准溶液来源相同。应尽可能选择与样品基体类似的标准样品/有证标准物质进行测定，用于评价分析方法的准确度或检查实验室（或操作人员）是否存在系统误差。

方法比对或仪器比对对同一样品或一组样品可用不同的方法或不同的仪器进行比对测定分析，以检查分析结果的一致性。

7 监测信息记录及保存

按照要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。由我公司相关部门专人保管保存五年以上。

自行监测记录主要有：

- 1、实验室监测记录包括：采样及样品流转记录、检测分析原始记录、分析质量控制记录、监测报告以及仪器设备的使用维护记录、日常工作和安全管理记录等。
- 2、委托监测记录包括：委托协议、采样记录、监测结果报告等。
- 3、自动监测记录包括：包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、自动监测设备运维记录等、各类原始记录内容完整并有相关人员签字。

8 信息公开要求

8.1 公开方式

- 1、排污单位必须按要求及时在《全国污染源监测信息管理与共享平台》填报自行监视数据等信息，并在当地市级生态环境部门自行监测信息发布平台向社会公开自行监测数据等信息。
- 2、排污单位还应通过对外网站或厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式同步公开自行监测信息。

8.2 公开内容

- 1、基础信息：排污单位名称、法定代表人，所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、接受委托的社会环境监测单位名称等；
- 2、自行监测方案（排污单位基础信息、自行监测内容如有变更，排污单位应重新编制自行监测方案，在当地生态环境部门重新备案并公布）；
- 3、自行监结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；
- 4、未开展自行监测的原因；
- 5、自行监测年度报告；
- 6、其他需要公开的内容。

8.3 公开时限

- 1、排污单位基础信息与自行监测方案一同公布。
- 2、手工监测数据应于每次监测完成后及时公开，公开日期不得跨越监测周期；

3、2027 年 1 月底前公布 2026 年度自行监测报告。